

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

Орган инспекции

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а  
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 от 08.04.2015г.  
Ф 02-15 ( ДП ОИ 02-02)

*Зам.* УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель органа инспекции,  
главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Мордовия»  
Зам. главного врача *Зам.* Е.Н. Кочетов  
« 28 » 20 18 г.  
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний

№ 1006/01 от 28.04. 20 18 г.

**Наименование объекта:** ООО «Магма Керамик».

**Юридический адрес объекта:** Республика Мордовия, Дубенский район, с.Дубенки, промзона, ул. 2 микрорайон, д.77.

**Фактический адрес объекта:** Республика Мордовия, Дубенский район, с.Дубенки, промзона, ул. 2 микрорайон, д.77.

**Заявитель:** ООО «Магма Керамик».

**Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** письмо от 09.11.2017 г., письмо от 16.04.2018 г. ООО «Магма Керамик».

**Регистрационный входящий №** 4900 от 09.11.2018 г, № 1692 от 16.04.2018 г.

**Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** установить соответствие (несоответствие) строительных материалов Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299:

- кирпич керамический «Ваниль», «Персик», «Абрикос» - глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:** Врач по гигиене труда Самарин С.А. сертификат специалиста 0377060099076 от 02.12.2014 г. по специальности «гигиена труда» (действителен в течение пяти лет).

**Рассмотренные (представленные) документы:**

1. письмо от 16.04.2018 г. ООО «Магма Керамик».
2. протокол лабораторных исследований № 9742 от 24.04.2018 г.
3. протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 17.04.2017 г.

**В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено:**

Лабораторные исследования проведены Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 510112 от 03.06. 2013г, действителен до 03.06.2018 г.

**Протокол лабораторных исследований № 9742 от 24.04.2018 г.**

**Кирпич керамический «Ваниль», «Персик», «Абрикос».**

- эффективная удельная активность природных радионуклидов исследованного образца составляет  $243 \pm 30$  Бк/ кг при нормативном 370 Бк/кг для 1 класса строительных материалов, что **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»). Данный строительный материал может использоваться в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.

**К экспертному заключению прилагаются протоколы лабораторных исследований:**

1. протокол лабораторных исследований № 9742 от 24.04.2018 г.

Врач по гигиене труда отдела  
санитарно-гигиенического анализа и экспертиз

С.А. Самарин